



**LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.**

Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323

Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
e . m a i l : l a p i @ l a b o r a t o r i o l a p i . i t

w e b s i t e : w w w . l a b o r a t o r i o l a p i . i t

# **CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO N. 5993**

- A) **PRODUTTORE: FLEXINN di Innaco Vinicio e C. sas**
- B) **DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE:  
Serie Zenith mod. cm. 80x190x13,5**
- C) **CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE: L/5993/2008**
- D) **IMPIEGO: MATERASSO**
- E) **POSA IN OPERA: =====**

In esito alle prove UNI 9175 (1987); UNI 9175/FA1 (1994) di cui ai Decreti Ministeriali del 26.06.84 e del 03.09.01 e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai campioni presentati, al materiale commercialmente denominato **Serie Zenith mod. cm. 80x190x13,5** è attribuita la

**CLASSE 1 IM (UNO I EMME)**

di reazione al fuoco.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n. **3** allegati.

**Il Direttore del Laboratorio**

Dr. **Enrico Carlo Corsini**



Prato, 19.06.2008

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.